

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГОРЕСУРС»
(ООО «ЭнергоРесурс»)**

614531, Пермский край, Пермский район
п. Ферма, ул. Нефтяников, 17
Телефон/факс (342) 230-95-00
E-mail: rte.servis@gmail.com

10.01.2022 г. № 2

**Раскрытие информации согласно Постановления Правительства РФ
№ 570 от 5 июля 2013 года**

В отчетном периоде (4 квартал 2021 года) ООО «ЭнергоРесурс» обслуживал четыре котельные:

- котельная в с. Гамово (новая) ул. 50 лет Октября, 12а;
- котельная в д. Осенцы, ул. Ермашевского, 2А;
- котельная в д. Осенцы, ул. Ермашевского, 2Б;
- котельная в п. Ферма, ул. Строителей.

Все котельные, обслуживаемые ООО «ЭнергоРесурс», предназначены для теплоснабжения населения и бюджетных организаций (школы, детские сады и т.д.). Также, одна из котельных (в с. Гамово (новая) по ул. 50 лет Октября, 12а) в том числе предназначена для подачи горячей воды.

Вывод источников тепловой энергии и тепловых сетей из эксплуатации в 4 квартале 2021 года не осуществлялся.

В отчетном периоде приостановления по оказанию услуг горячего водоснабжения и теплоснабжения по объектам, обслуживаемым ООО «ЭнергоРесурс», осуществлялось в следующие периоды:

- котельная в д. Осенцы, ул. Ермашевского, 2Б. Приостановлено оказание услуг теплоснабжения 18.10.2021 в 13:20 по причине замены батареи в одной из квартир на указанном объекте. Запуск котельной осуществлен в 17:30. Возможны отклонения температурного режима.

- котельная в с. Гамово по ул. 50 лет Октября, 12а. Авария котла ГВС. Переход на резерв. Возможны отклонения температурного режима с 10.11.2021 по 11.11.2021.

- котельная в п. Ферма, ул. Строителей. Приостановлено оказание услуг теплоснабжения 10.11.2021 в 08:00 по причине аварии на данном объекте. Запуск котельной осуществлен в 16:00. Возможны отклонения температурного режима.

- котельная в с. Гамово по ул. 50 лет Октября, 12а. Авария котла ГВС. Переход на резерв. Возможны отклонения температурного режима с 28.11.2021 по 29.11.2021.

- котельная в д. Осенцы, ул. Ермашевского, 2А. Приостановлено оказание услуг теплоснабжения 26.12.2021 в 18:00 по причине прекращения подачи электроэнергии. Запуск котельной осуществлен в 20:00. Возможны отклонения температурного режима.

- котельная в д. Осенцы, ул. Ермашевского, 2Б. Приостановлено оказание услуг теплоснабжения 26.12.2021 в 18:00 по причине прекращения подачи электроэнергии. Запуск котельной осуществлен в 20:00. Возможны отклонения температурного режима.

- котельная в с. Гамово по ул. 50 лет Октября, 12а. Приостановлено оказание услуг теплоснабжения 26.12.2021 в 03:00 по причине прекращения подачи электроэнергии. Запуск котельной осуществлен в 04:00. Возможны отклонения температурного режима.

Директор
ООО «ЭнергоРесурс»



Ю. И. Федоров